



**РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
ВЛ100А, ВЛ101А, ВЛ102,
ВЛ103, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А,
ВЛ108**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ААПЦ.647642.031 РЭ**

ВНИМАНИЕ!

До изучения руководства реле не включать.

Надежность и долговечность реле обеспечиваются не только качеством реле, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому соблюдение всех требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны небольшие расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.

Изделие содержит элементы микроэлектроники, поэтому персонал должен пройти специальный инструктаж и аттестацию на право выполнения работ (с учетом необходимых мер защиты от воздействия статического электричества). Инструктаж должен проводиться в соответствии с действующим в организации положением.

Наименование версии	Редакция	Дата
Версия № 0	Оригинальное издание	

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Описание и работа реле	4
1.1 Назначение реле	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Конструктивное выполнение	7
1.4 Устройство и работа	9
2 Использование по назначению	14
2.1 Эксплуатационные ограничения	14
2.2 Подготовка реле к использованию	14
2.3 Действие в экстремальных условиях	15
3 Техническое обслуживание	15
3.1 Общие указания	15
3.2 Размещение и монтаж	15
4 Комплектность	16
5 Хранение и транспортирование	16
6 Гарантии изготовителя	16
7 Сведения об утилизации	17
8 Формулирование заказа	17

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА РЕЛЕ

1.1 Назначение реле

Реле времени ВЛ100А, ВЛ101А, ВЛ102, ВЛ103, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, ВЛ108 предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени в устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики энергетических систем.

Реле изготавливаются в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ15150-69 для поставок в районы с умеренным климатом и в исполнении Т категории 3 ГОСТ 15150-69 для поставок на экспорт в районы с тропическим климатом.

Реле могут эксплуатироваться в следующих условиях:

- закрытые неотапливаемые помещения, где температура и влажность несущественно отличаются от температуры и влажности окружающего воздуха;

- диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55 °С при высоте местности до 1000 м и от минус 40 до плюс 50 °С при высоте местности до 2000 м над уровнем моря;

- относительная влажность окружающего воздуха – до 98 % при температуре 25 °С (исполнение У3) и до 98 % при температуре 35 °С без конденсации влаги (исполнение Т3);

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы.

Механические внешние воздействующие факторы соответствуют группе М7 по ГОСТ 17516.1-90. При этом реле устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот от 5 до 15 Гц с максимальным ускорением 3g, в диапазоне частот от 15 до 60 Гц с максимальным ускорением 2g; в диапазоне частот от 60 до 100 Гц с максимальным ускорением 1g; многократные ударные нагрузки длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3g.

1.2 Технические характеристики

Технические данные реле приведены в таблице 1.

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается изготовление реле с параметрами, отличными от оговоренных в настоящем РЭ.

Конкретные значения параметров в этом случае должны устанавливаться в сопроводительной документации, поставляемой вместе с реле, или в договоре на поставку.

Допустимые отклонения напряжения питания – от 0,8 до 1,1 номинального значения.

Диапазон изменения тока в цепи питания реле ВЛ104, ВЛ104А – от 2 до 10 А длительно и до 150 А в течение не более 10 с.

Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающего воздуха в процентах от уставки не должна превышать 0,1 % на 1 °С.

Дополнительная погрешность, вызванная пребыванием реле в условиях повышенной влажности, не должна превышать двойного значения средней основной погрешности.

Средняя основная погрешность к концу срока службы и (или) хранения не должна превышать двойного значения средней основной погрешности, указанной в таблице 1.

Время срабатывания контактов мгновенного действия реле ВЛ100А, ВЛ101А, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А должно быть не более 0,06 с; время отпускания – не более 0,08 с.

Реле должны правильно функционировать при изменении частоты в сети переменного тока в пределах от 47 до 53 Гц, а также при наличии пульсаций в сети постоянного тока амплитудой не более 8 % от номинального напряжения питания.

Коммутационная способность реле должна соответствовать приведенной в таблице 2, при этом длительно допустимый ток выходных контактов должен быть не более 4 А, минимальный коммутируемый ток – не менее 0,01 А при напряжении 24 В.

Падение напряжения в цепи контактов – не более 0,5 В.

Общее число циклов коммутаций реле – не менее 50 000; механическая износостойкость – не менее 100 000 циклов.

Таблица 1 - Технические данные реле

Наименование параметра	Норма для типов							
	ВЛ100А	ВЛ101А	ВЛ102	ВЛ103	ВЛ103А	ВЛ104 ВЛ104А	ВЛ108	
Диапазон уставок выдержки времени, с	0,05-4,95 0,1-9,9 0,3-29,7 1-99	0,05-4,95 0,1-9,9 0,2-19,8	0,05-4,95 0,1-9,9 0,3-29,7 1-99	0,05-4,95 0,1-9,9 0,2-19,8	0,12-5,0 0,25-10 0,5-20	0,1-9,9*	0,5-50	
Средняя основная погрешность, % не более	$\pm(1,5+0,5T_{\max}/T)$	$\pm(2+0,5T_{\max}/T)$	$\pm(2,5+0,5T_{\max}/T)$			$\pm(2+0,2T_{\max}/T)$	5	
Разброс, не более	0,2 средней основной погрешности					1 %	1 %	
Время повторной готовности, с	0,1			0,2	0,3	0,1	30+5	
Время возврата, с, не более	0,08	Установленное на шкале	0,08	установленное на шкале		0,08	0,1	
Напряжение питания, В	Постоянного тока	24, 110, 220	110, 220	24, 110, 220	110, 220		-	110, 220
	Переменного тока частоты 50 Гц	100, 220, 380		24, 100, 110, 220	100, 110, 220, 380**		$I_{\text{ном.}}$ 5 А	100, 110, 220
Напряжение срабатывания, В	$(0,65-0,75)U_{\text{ном.}}$		Не нормируется		$(0,75-0,8)U_{\text{ном.}}$	$(2-10) А$	$(0,7-0,8)U_{\text{ном.}}$	
Напряжение возврата, В	$(0,4-0,5)U_{\text{ном.}}$		Не нормируется		$(0,5-0,75)U_{\text{ном.}}$	-	Не нормируется	
Потребляемая мощность, ВА, не более	6	10	5			8	5	
Механическая износостойкость, циклов	10^6	10^5	10^6		10^5	10^6	10^6	
Масса, кг, не более	0,5		0,2 (0,5)**			1,5	0,8	
* Диапазон выдержек времени первой цепи (Т1) – 0,1- 9,9 с; второй цепи (Т2) – Т1+0,5 - 9,9 с; третьей цепи (Т3) – Т2+0,5 – 9,9 с								
** Только для реле ВЛ103А								

Таблица 2- Коммутационная способность реле

Род тока	Нагрузка	Коммутируемые напряжения, В	Коммутируемая мощность для реле серии		Частота коммутаций в час, не более
			ВЛ100А – ВЛ108	ВЛ101А, ВЛ103 ВЛ103А	
Переменный	Индуктивная $\cos \varphi_{откл.} > 0,4$	24 110 – 250 110 – 380	100 ВА – 400 ВА	400 ВА	500
Постоянный	Индуктивная $\tau > 0,02$ с	24 110 – 250	100 Вт 30 Вт	60 Вт 30 Вт	500

Сопротивление изоляции между независимыми токоведущими цепями реле, а также между токоведущими цепями и панелью, на которую устанавливается реле, должно быть не менее:

- 20 МОм в холодном состоянии в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150;
- 10 МОм в нормальных климатических условиях к концу срока службы;
- 6 МОм в нагретом состоянии при температуре окружающего воздуха 55 °С;
- 0,5 МОм при температуре 35 °С и относительной влажности 98 %.

Электрическая изоляция реле, которые не были в эксплуатации, в холодном состоянии при нормальных климатических условиях должна выдерживать в течение 1 мин между независимыми токоведущими цепями реле испытательное напряжение частоты 50 Гц:

- для реле ВЛ101А, ВЛ103, ВЛ103А – 1000 В;
- для остальных реле – 2500 В.

Кроме того, изоляция между токоведущими цепями и панелью, на которую устанавливается реле, должна выдерживать три положительных и три отрицательных импульса, имеющих следующие параметры:

- амплитуда импульса (5,0 – 0,5) кВ;
- длительность фронта (1,20±0,36) мкс;
- длительность среза (50±10) мкс;
- полное сопротивление источника импульсного напряжения (500+50) Ом;
- энергия в импульсе (0,50±0,05) Дж;
- длительность интервала между импульсами – не менее 5 с.

Реле должны быть устойчивы к воздействию помех, имеющих следующие параметры:

- форма волны – затухающие колебания частоты (1,0±0,1) МГц, модуль огибающей которых уменьшается на 50 % относительно максимального значения после 3 – 6 периодов;

- амплитуда первого импульса при продольной схеме подключения (2,50±0,25) кВ, при поперечной – (1,0±0,1) кВ;
- частота повторения импульсов (400±40) Гц;
- внутреннее сопротивление источника (200±20) Ом;

- длительность испытаний ($2,0 \pm 0,2$) с.

Реле должны быть устойчивы к воздействию высокочастотного испытательного напряжения представляющего собой затухающие колебания частотой ($1,0 \pm 0,1$) МГц, модуль огибающей которых уменьшается на 50 % относительно максимального значения после 3-6 периодов.

Частота повторения импульсов высокочастотного сигнала (400 ± 40) Гц.
Внутреннее сопротивление источника высокочастотного сигнала (200 ± 20) Ом.
Продолжительность испытания ($2-2,2$) с.

Наибольшее значение напряжения высокочастотного импульса при продольной схеме подключения источника к испытываемому реле ($2,5 \pm 0,25$) кВ, при поперечной схеме включения - ($1 \pm 0,1$) кВ.

Требования по надежности:

- средний полный срок службы реле – не менее 12 лет;
- средняя наработка до отказа, определяемая временем пребывания реле под напряжением, должна быть не менее 25000 ч;
- средний срок сохраняемости реле в упаковке предприятия-изготовителя – не менее 6 лет;
- гамма-процентный (90 %) ресурс по коммутационной износостойкости не менее $50 \cdot 10^4$ циклов.

1.3 Конструктивное выполнение


Конструкция реле ВЛ100А, ВЛ101А, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, ВЛ108 обеспечивает установку реле выступающим монтажом с передним и задним присоединением проводов под винт. Все элементы схемы смонтированы в общем корпусе, состоящем из клеммной колодки (цоколя) и кожуха. На цоколе установлены трансформаторы тока (ВЛ104, ВЛ104А) и кронштейны, служащие для крепления платы печатного монтажа и лицевой панели. На лицевой панели установлены переключатели уставок выдержек времени.

Конструкция реле ВЛ102, ВЛ103 выполнена в едином конструктивном исполнении для выступающего монтажа с передним присоединением проводов под винт и для утопленного монтажа с присоединением проводов с помощью клеммной колодки, которая входит в состав реле и крепится к корпусу реле двумя самонарезающими винтами.

Степень защиты реле:


- | | |
|------------------|---------|
| по оболочке | - IP40; |
| клеммной колодки | - IP10; |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1.



а) общий вид реле; б) разметка панели для заднего подключения проводов

Реле ВЛ100А, ВЛ101А, 103А, 104, 104А, 108



а) общий вид реле; б) колодка для установки реле утопленным монтажом, выступающим монтажом на плоскость и подсоединения проводов под винт; в) колодка для установки реле на рейку DIN 35 мм; г) разметка панели для установки реле утопленным монтажом

Реле ВЛ102, ВЛ103

Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры реле

1.4 Устройство и работа реле

Схемы реле выполнены на полупроводниковых элементах с применением микросхем и содержат генератор импульсов высокой частоты, счетчик с переключаемым коэффициентом пересчета, узел установки исходного состояния, усилитель с релейным выходом и блок питания.


Схемы подключения реле приведены на рисунке 3.

Для получения выдержек времени во всех реле используется принцип счета импульсов от генератора стабильной частоты, которые поступают на двоично-десятичный счетчик.


В зависимости от установленной выдержки времени импульсы с выхода счетчика через переключатели уставок поступают на триггеры и изменяют их состояние. Сигнал с выхода триггера поступает на релейный усилитель, который включает соответствующее выходное реле.

Выбор диапазона выдержек времени осуществляется путем изменения коэффициента деления счетчика и устанавливается на предприятии-изготовителе. Регулировка выдержек времени осуществляется с помощью двух декадных переключателей, позволяющих получить дискретность регулирования уставки 1 % от максимального значения диапазона.


Графики выполняемых функций приведены на рисунке 2.




ВЛ100А




ВЛ101А




ВЛ102




ВЛ103



ВЛ103А



ВЛ104, ВЛ104А



ВЛ108

Упит (Iпит) – напряжение (ток) питания; T_1 , T_2 , T_3 – выдержка времени
 Упр. – сигнал управления I, II, III –цепи;
 K1, K2, K3 – выход I, II, III цепи

Рисунок 2 – Графики выполняемых функций

Управление работой реле **ВЛ100А** осуществляется подачей напряжения питания. При подаче на выводы 1-2 реле напряжения питания, соответствующего напряжению срабатывания (0,65-0,75) $U_{ном.}$, включается реле первой цепи K1 (выводы 3-4-5) мгновенного действия и запускаются выдержки времени T_1 и T_2 второй цепи, а также T_3 третьей цепи.

Вторая цепь имеет две уставки: одну на включение и вторую на отключение выходного реле, что позволяет воспроизвести функцию «проскальзывающего» контакта. Третья цепь имеет выдержку времени только на включение реле.

Если во второй цепи установить $T_{вкл.} > T_{откл.}$, то размыкания «скользящего» контакта не происходит, т.е. он превращается в замыкающий со временем срабатывания T_1 .

При снятии напряжения питания или снижения его значения ниже уровня напряжения возврата (0,4-0,5) $U_{ном.}$ реле возвращается в исходное состояние.

Под **напряжением срабатывания** реле следует понимать то максимальное напряжение, при котором четко срабатывает реле K1 первой цепи и начинается выдержка времени. Под **напряжением возврата** следует понимать минимальное напряжение, при котором отключаются все выходные электромагнитные реле и схема реле возвращается в исходное состояние.

Принцип действия реле **ВЛ101А** отличается тем, что управление его работой осуществляется снятием напряжения питания.

Первая цепь мгновенного действия реле содержит пороговый усилитель с релейным выходом. Когда напряжение на входе усилителя достигнет определенного уровня, соответствующего напряжению срабатывания реле, включается реле К1 первой цепи.

Реле К1 своим контактом подает напряжение на накопительные конденсаторы второй и третьей цепи, при этом срабатывает реле К3 без выдержки времени, а реле К2 своего положения не меняет.

Для запуска реле необходимо подать напряжение питания на время не менее 0,1 с.

При снятии или медленном снижении напряжения питания ниже напряжения возврата (0,4-0,5) $U_{ном}$ реле первой цепи К1 отпускает и отключает питание от второй и третьей цепи, запускается генератор импульсов.

Выдержка времени второй и третьей цепи формируется так же, как у реле ВЛ100А, генератором и счетчиком импульсов, питание которых обеспечивается за счет энергии, накопленной на конденсаторе.

Срабатывание и отпускание реле второй цепи и отпускание реле третьей цепи происходит при срабатывании выходных усилителей и разряде конденсаторов через катушки поляризованных реле.

Реле **ВЛ102** отличается от реле ВЛ100А тем, что оно не имеет функции «проскальзывающего» контакта. Кроме того, в реле отсутствует пороговый усилитель, поэтому напряжение срабатывания и отпускания реле мгновенного действия К1 определяется параметрами регулировки этого реле и не нормируется.

Работа реле **ВЛ103** аналогична работе третьей цепи реле ВЛ101А. Здесь также имеется генератор и счетчик импульсов, работающие на накопленном заряде конденсатора. Однако в связи с отсутствием в реле порогового усилителя и контакта мгновенного действия, срабатывающего при определенном напряжении возврата, реле не может включиться при медленном изменении напряжения.

Поэтому рекомендуется применять реле ВЛ103 там, где управляющий сигнал подается и снимается скачком при включении и отключении внешнего контакта.

Этот недостаток устранен в реле **ВЛ103А**, работа которого аналогична работе реле ВЛ101А. В реле отсутствует вторая цепь К2, а пороговый усилитель имеет регулировку напряжения возврата в широких пределах от 0,4 до 0,8 номинального значения.

Установка значений напряжения отпускания реле ВЛ103А осуществляется с помощью переключателя, установленного на передней панели реле.

Отличительной особенностью этих реле является наличие двух измерительных реле: минимального реле с регулировкой напряжения отключения и реле времени при снятии напряжения питания, т.е. в схемах защиты в нормальных условиях они находятся в сработанном состоянии под напряжением и начинают функционировать при определенном минимальном напряжении возврата.

Отличительной особенностью реле **ВЛ104, ВЛ104А** является их питание от токовых цепей.

В состав реле входят:

- два трансформатора тока (трансреакторы), первичные обмотки которых включаются во вторичные цепи измерительных трансформаторов тока любых двух фаз;
- полупроводниковая схема, формирующая выдержки времени и обеспечивающая питание, режимы и последовательность работы выходных электромагнитных реле.

Включение реле ВЛ104 происходит при замыкании цепи между выводами 3-12 или 4-12 (в реле ВЛ104А – между выводами 3-4).

Для реле ВЛ104 схема защиты должна выполняться таким образом, чтобы срабатывание пусковых органов осуществлялось замыканием только одной цепи (3-12 или 4-12). Это необходимо для правильной работы реле времени.

Величина тока во входных цепях питания может изменяться от 2 до 150 А, поэтому в состав блока питания реле входит стабилизатор напряжения.

При повышении напряжения на выходе трансреакторов выше заданного уровня

выходные обмотки трансреакторов замыкаются.

Работа остальной части схемы реле аналогична реле ВЛ100А с той разницей, что временные интервалы Т1, Т2, Т3 формируются последовательно один за другим.

Длительность включения контактов К1 и К2 фиксирована и составляет (0,5-0,7) с.

Реле времени однократного повторного включения **ВЛ108** обеспечивает:

- срабатывание выходного реле по истечении времени сигнала пуска, установленного переключателями, по истечении времени готовности $t_{\text{гот.}} = (30 \pm 5)$ с и поступлении непрерывного сигнала пуска;
- возврат выходного реле через (0,5-0,7) с после его срабатывания;
- готовность к однократному действию (режим ожидания) по истечении времени готовности после поступления непрерывного сигнала разрешения подготовки;
- несрабатывание (в том числе после поступления сигнала пуска) выходного реле до набора времени готовности ($t_{\text{гот.}} = 30$ с) – режим неготовности;
- несрабатывание выходного реле при наличии сигнала «Сброс», в том числе после набора времени готовности, и сброс набранной выдержки сигнала «Пуск».

На передней панели реле предусмотрены два переключателя уставок времени сигнала «Пуск» автоматического повторного включения (АПВ), оси которых выведены «под шлиц». На передней панели имеется также светодиодный индикатор «Готовность».

Формирование сигналов «Готовность», «Пуск» и «Сброс» осуществляется внешним ключом или контактом путем замыкания соответствующих клемм (3, 4, 5) с клеммой 1 (включая и клеммы питания) реле.

Сигналы должны подаваться поочередно, каждый в отдельности. При одновременной подаче сигналов «Готовность» и «Пуск» происходит сброс сигнала «Готовность» и пуск не происходит.

Реле выполнено на базе интегральных микросхем КР512ПС10, причем выдержка времени готовности $t_{\text{гот.}} = (30 \pm 5)$ с задается первой микросхемой, а время задержки пуска – второй. Эти же микросхемы используются в качестве триггеров – элементов памяти, запоминающих порядок и время поступления входных сигналов.

Так, если сигнал пуска приходит до окончания времени готовности ($t < t_{\text{гот.}}$), то второй генератор не запускается, а первый сбрасывается в «0». Кроме того, при поступлении сигнала «Сброс» в любом положении происходит возвращение схемы в исходное состояние.


Выходное реле срабатывает только после окончания времени готовности ($t > t_{\text{гот.}}$), при этом на выводе 4 в течение времени пуска должен быть непрерывный сигнал. Загорается светодиод «Готовность». Реле отпускает через (0,5-0,7) с.


Если при этом сигнал готовности не снят, будет отсчитываться время готовности $t_{\text{гот.}} = (30 \pm 5)$ с и реле будет готово к новому циклу.

Для реле **ВЛ108** при подаче сигнала «Сброс» независимо от наличия других сигналов все выдержки сбрасываются и реле не срабатывает.

Если сразу после снятия сигнала «Сброс» подать сигнал пуска, то реле не срабатывает и набор времени готовности не производится.


Схемы подключения реле приведены на рисунке 3.






ВЛ102


ВЛ103




ВЛ 103 А



ВЛ104



ВЛ104А



ВЛ 108

Рисунок 3 – Схемы подключения реле

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия монтажа и эксплуатации реле соответствуют требованиям 1.1 настоящего РЭ.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов соответствует требованиям 1.1 настоящего РЭ.

2.2 Подготовка реле к использованию

Перед включением реле в работу необходимо убедиться в отсутствии дефектов, которые могут появиться при нарушении правил транспортирования и хранения.

Реле выпускаются в соответствии с конкретным заказом по напряжению питания и диапазону уставок времени. Перед установкой реле следует убедиться в соответствии данного исполнения реле напряжению оперативного тока. Реле допускают подключение напряжения любой полярности.

Реле выпускаются полностью отрегулированными и испытанными, поэтому перед включением в работу необходимо проверить функционирование реле на рабочей уставке.

Рабочие уставки выставляются следующим образом. Необходимо снять прозрачную крышку с реле, для чего вставить отвертку в паз между кожухом и крышкой и освободить защелку.

С помощью отвертки перевести переключатель в положение, соответствующее требуемой уставке, и закрыть реле крышкой.

Порядок проверки реле на рабочих уставках:

- в соответствии со схемой подключения реле (рисунок 3) подать соответствующее напряжение питания;

- проверить функционирование реле при крайних значениях напряжения питания.

В период эксплуатации рекомендуется производить следующие виды обслуживания:

- первый контроль через один год после включения в работу;
- профилактический контроль с периодичностью не более восьми лет;
- внеплановые контроли, предусмотренные соответствующими директивными документами по эксплуатации устройств защиты, а также после повреждений реле, отказов в функционировании и прочее.

При правильной эксплуатации реле обеспечивает нормальную работу в течение всего срока службы. В случае выхода реле из строя в период гарантийного срока оно должно быть снято с объекта, заменено годным и отправлено для ремонта изготовителю вместе с заполненным паспортом или этикеткой соответствующего номера реле.

2.3 Действия в экстремальных условиях

При появлении признаков неисправности или перегрева реле (резкий запах, дым и т.п.) необходимо:

- обесточить реле;
- выяснить причины неисправности;
- устранить неисправность.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатацию реле разрешается осуществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ в электроустановках и ознакомившимся с данным РЭ. Техническое обслуживание реле включает периодический внешний осмотр и, при необходимости, проверку тока срабатывания с использованием внешних приборов.

Техническое обслуживание реле должно производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим РЭ.

При эксплуатации реле в соответствии с техническими условиями и настоящим РЭ в течение срока службы, в том числе при непрерывной работе, проведение регламентных

работ не требуется.

Перед установкой реле на объект, а также после длительного хранения реле в составе аппаратуры рекомендуется проверить его функционирование на уставках, на которых предполагается работа реле.

Меры безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током реле соответствуют классу «О» по ГОСТ 12.2.007.0-94.

Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.2.007.6-75.

Монтаж и обслуживание реле должно производиться в обесточенном состоянии.

Запрещается снимать кожух с реле, находящегося в работе.

Реле не имеет разделительного трансформатора по цепи питания, поэтому на плате реле и его проводах может оказаться напряжение, опасное для жизни.

3.2 Размещение и монтаж

Конструкция реле ВЛ100А, ВЛ101А, ВЛ103А, ВЛ104, ВЛ104А, ВЛ108 обеспечивает установку реле с выступающим монтажом с передним или задним присоединением проводов. Крепление реле может осуществляться винтами М4.

Установочные размеры при креплении реле со стороны лицевой панели и при креплении сзади приведены на рисунке 2. Внешние провода подводятся справа, вставляются в отверстия между цоколем и клеммной крышкой под прижимную шайбу и прижимаются винтом.

При заднем присоединении проводов реле устанавливается в отверстие панели (рисунок 2а) и крепится винтами М4. Для заднего присоединения проводов необходимо снять крышки с клемм и переставить винты с шайбами на другую сторону клеммной колодки. После перестановки винтов с одной и другой стороны клеммной колодки установить крышки. Для снятия крышки ее необходимо прижать против 4-ой и 9-ой клемм и сдвинуть вправо.

Реле ВЛ102, ВЛ103 могут устанавливаться выступающим монтажом с передним присоединением проводов, в том числе на DIN - рейку, и утопленным монтажом с задним присоединением проводов с помощью клеммной колодки, которая входит в состав реле и крепится к корпусу двумя самонарезающими винтами. Утопленный монтаж реле осуществляется при помощи металлических скоб, входящих в комплект реле.

Контактные выводы реле обеспечивают присоединение двух медных или алюминиевых проводов сечением от 0,75 до 1,5 мм² или одного сечением 2,5 мм².

При установке реле должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсий и солнечной радиации, а также должна быть исключена возможность перегрева корпуса реле до температуры более 55 °С.

Рабочее положение реле в пространстве произвольное.

Реле снабжены прозрачной крышкой для закрывания регулятора уставок и пломбирования после установки необходимых выдержек времени.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- реле.....1 шт.;
- этикетка.....1 шт.;
- руководство по эксплуатации в количестве 1-3 шт. на партию реле, отправляемую в один адрес или в необходимых количествах, если эта поставка была оговорена в заказе.

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Реле в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Условия хранения реле, смонтированных в аппаратуре, не должны отличаться от

условий эксплуатации.

Реле в транспортной таре изготовителя можно транспортировать крытым железнодорожным или воздушным транспортом без ограничения расстояния или автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием на расстояние до 200 км, по булыжным и грунтовыми дорогам – на расстояние до 50 км со скоростью 40 км/ч с общим числом перегрузок не более двух.

Реле исполнения ТЗ допускают транспортировку морским транспортом.

При транспортировании реле, смонтированных в аппаратуру, или после переупаковки потребитель обязан обеспечить защиту реле от воздействия внешних механических и климатических факторов, если они превышают нормы для режима эксплуатации реле.

Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении - минус 50 °С.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий ТУ УЗ.11-14309600.61-98 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2,5 года со дня ввода реле в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения – 3,5 года и исчисляется с даты отгрузки реле изготовителем.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания установленного срока службы реле подлежат демонтажу и утилизации. Демонтаж производить в обесточенном состоянии. Иных специальных мер безопасности, а также специальных приспособлений и инструментов при демонтаже и утилизации не требуется.

Основным методом утилизации является разборка реле.

При разборке целесообразно разделить материалы по группам. Из состава реле подлежат утилизации пластмасса, черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструкционную и электротехническую, а цветные металлы — на медь и сплавы на медной основе.

8 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При формулировании заказа необходимо указывать:

- наименование и тип реле;
- климатическое исполнение и категорию размещения;
- номинальное напряжение, род тока и частоту напряжения питания;
- диапазон уставок выдержек времени;
- номер технических условий;
- необходимость поставки и количество экземпляров РЭ.

Пример записи обозначения реле ВЛ100А при его заказе и в документации другого изделия:

**«Реле времени ВЛ100А УЗ, 220 В, 50 Гц, 0,1 - 9,9 с,
ТУ УЗ.11-14309600-061-98».**

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

❧ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ «РВЦ», «ВЛ», «ВС»

- Общепромышленные
- Для энергетики

❧ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

«РЗЛ», «РДЦ», «УКН», «УСДМ»

- Микропроцессорные устройства защиты и автоматики для сетей 35-10(6) кВ
- Микропроцессорные устройства защиты электродвигателей
- Устройства контроля исправности цепей измерительных трансформаторов напряжения
- Устройства сбора дискретных данных с передачей по MODBUS RTU

❧ РЕЛЕ ТОКА «АЛ»

❧ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ «НЛ»

❧ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ, ИЗОЛЯЦИИ И ПУЛЬСАЦИЙ «ЕЛ»

❧ РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И УКАЗАТЕЛЬНЫЕ «ПЭ», «РЭП»

Таблица рекомендуемых замен реле

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РЧ-1, РЧ-2, РСГ-11	УРЧ-3М

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
Миком Р121,122,123 УЗА АТ; МРЗС	РЗЛ-01

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РТ-80, РС-80М2	РЗЛ-03

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
2 РВМ	РВЦ-03-2
ВЛ-34, ВЛ-56	ВЛ-81
ВЛ-36	ВЛ-59
ВЛ-40, ВЛ-41	ВЛ-65, ВЛ-78А, ВЛ-78М, ВЛ-164
ВЛ-43...ВЛ-49	ВЛ-64...ВЛ-69
ВЛ-56	ВЛ-81
ВС-10	ВС-43
РВ 01	ВЛ-69, ВЛ-76М
РВ 03	ВЛ-79М ВЛ-101А ВЛ-103
РВ 03 + РН 54	ВЛ-103А
РВ 112, ЭВ 112 РВ 128, ЭВ 128	ВЛ-100А
РВ 130	ВЛ-64
РВ 113, ЭВ 113, РВ 123, ЭВ 123, РВ 127, ЭВ 127, РВ 133, ЭВ 133, РВ 143, ЭВ 143	ВЛ-102, ВЛ-73А, ВЛ-73М
РВ 114, РВ 124, РВ 134, РВ 144	ВЛ-102, ВЛ-73М
РВ 132, ЭВ 132, РВ 142, ЭВ 142	ВЛ-100А
РВ 15	ВЛ-81

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РВ 19, РВ 215, РВ 225, РВ 235, РВ 245	ВЛ-101А
РВ 217, РВ 227, РВ 237, РВ 247	ВЛ-102, ВЛ-73М
РВ 218, РВ 228, РВ 238, РВ 248	ВЛ-100А
РВМ 12, РВМ 13	ВЛ-104
РВ 12, РВ 13, РВ 14 РВП 72-3121, РКВ 11-33-11, РКВ 11-43-11, РСВ 18-11, РСВ 19-11	ВЛ-64, ВЛ-66, ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-76А, ВЛ-76М, ВЛ-161, ВЛ-162
РВП 72-3221, РКВ 11-33-12, РКВ 11-43-12, РСВ 18-12, 19-12	ВЛ-73А, ВЛ-73М, ВЛ-102
РВП 72-3122, РКВ 11-33-21, РКВ 11-43-21, РСВ 19-31	ВЛ-54, ВЛ-75А, ВЛ-75М, ВЛ-161
РВТ 1200	ВС-43
РПВ 01 РПВ 58, 69Т	ВЛ-108
РРВП-1	РВЦ-03

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РСВ 01-1	ВЛ-68, ВЛ-76М
РСВ 01-3	ВЛ-81, ВС-43
РСВ 01-4	ВЛ-76М
РСВ 01-5	ВЛ-65
РСВ 13	ВЛ-104
РСВ 14	ВЛ-101А
РСВ 15-1, РСВ 15М-1 РСВ 16-1, РСВ 16М-1	ВЛ-64, ВЛ-66, ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-161, ВЛ-162
РСВ 15-2, РСВ 15М-2 РСВ 16-2, РСВ 16М-2	ВЛ-73А, ВЛ-73М, ВЛ-102
РСВ 15-3	ВЛ-65, ВЛ-78М, ВЛ-164
РСВ 15-4, РСВ 15М-4 РСВ 16-4, РСВ 16М-4	ВЛ-67
РСВ 15-5	ВЛ-75М
РСВ 16-3	ВЛ-59, ВЛ-159М
РСВ 17-3	ВЛ-81
РСВ 17-4	ВС-43-3
РСВ 18-13	ВЛ-100А
РСВ 18-23, РСВ 19	ВЛ-101А
РСВ 160	ВЛ-65, ВЛ-78А, ВЛ-78М, ВЛ-164
РСВ 260	ВЛ-100А
РСВ 255	ВЛ-101А
ТПТ	ВЛ-159

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РСН 12	НЛ-8, НЛ-18-1
РСН 14, РСН 15, РСН 50-2	НЛ-4
РСН 16, РСН 17, РН-58	НЛ-5

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РН 53, РН 153, РН 73, РСН-12 РСН 50-1, РСН 50-6, ЭН 524, ЭН 526	НЛ-6, НЛ-6А, НЛ-8, НЛ-18-1, НЛ-19

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РН 54, РН 154, РСН 18, РСН 50-4, РСН 50-7, ЭН 528, ЭН 529	НЛ-7, НЛ-7А, НЛ-8, НЛ-18-2
РН 54 и РВ 03	ВЛ-103А

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
ПЭ 6, ПЭ-36, ПЭ-37	РЭП-20
РП 8, РП 9 РП 11, РП 12	ПЭ-46
МКУ 48, ПЭ-21 РПУ2-36 РП 16-1	ПЭ-40
РП 16-2, -3, -4	ПЭ-42
РП 16-5, 7	ПЭ-40
РП 17-1	ПЭ-41
РП 17-2, -3	ПЭ-43

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РП 17-4, -5	ПЭ-41
РП 18-1, -2, -3	ПЭ-44
РП 18-4, -5, -6, -7	ПЭ-45
РП 18-8, -9, -0	ПЭ-45
РП 20	РЭП-20
РП 21М	РЭП-21
РП 23, РП 25	ПЭ-40
РП 221, 222, 225	ПЭ-41
РП 232, 233, 254	ПЭ-42

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РП 252	ПЭ-45
РП 255	ПЭ-42
РП 256	ПЭ-45
РП 258	ПЭ-44
РПТ 100	РЭП-20
РЭП 25	ПЭ-40, ПЭ-42
РЭП 36	ПЭ-40, ПЭ-42
РЭП 37	ПЭ-44, ПЭ-45
РЭП 38Д	ПЭ-46
РЭП 96	ПЭ-44, ПЭ-45

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РОФ-11, -12, -13	ЕЛ-11, -12, -13
ЕЛ-8, ЕЛ-10	ЕЛ-11
РСН-25М	ЕЛ-11
РСН-26М	ЕЛ-12
РСН-27М	ЕЛ-13

РЕЛЕ ТОКА

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РСТ 11, РСТ 13, РСТ 40-1	АЛ-1
РТЗ 51	АЛ-4

РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
УЗОТЭ-2У, РЭЗЭ-6, РЭЗЭ-7, РЗД-1, РЗД-3М, РЗДУ, УБЗ-301, ТК	РДЦ-01

**ПАО "Электротехнический
завод", РЕЛСis®**

**03680, Украина, г. Киев,
ул. Семьи Сосниных, 9**

тел.: 38 (044) 406-6100

e-mail: sales@reلسis.ua

Коммерческий отдел:

тел.: 38 (044) 406-61-51

38 (044) 406-61-52

38 (044) 406-61-53

факс: 38 (044) 407-20-00

web: www.reلسis.ua