



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-37694

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Счетчики газа ротационные "ТЕМП"  
с маркировкой взрывозащиты IExibIBT4 X.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1300 (9028 10 000 0)

Изготовитель (поставщик): ООО "Научно-производственная фирма  
"ТЕМП" (Украина, 76022, г. Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 77/81).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат  
соответствия МОС "Сертиум" № РОСС UA.ME92.V01784 от 29.06.2009 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 18.02.2015

Дата выдачи 18.02.2010

Заместитель руководителя  
А.В. Ферапонтов



АВ 021688