



Блок управления внешним оптосимистором

БУС-41

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРМК.423129.007 РЭ

**УКРАИНА, г. Ивано-Франковск
2016**

Данное руководство по эксплуатации является официальной документацией предприятия МИКРОЛ.

Продукция предприятия МИКРОЛ предназначена для эксплуатации квалифицированным персоналом, применяющим соответствующие приемы и только в целях, описанных в настоящем руководстве.

Коллектив предприятия МИКРОЛ выражает большую признательность тем специалистам, которые прилагают большие усилия для поддержки отечественного производства на надлежащем уровне, за то, что они еще сберегли свою силу духа, умение, способности и талант.

В случае возникновения вопросов, связанных с применением оборудования предприятия МИКРОЛ, а также с заявками на приобретение обращаться по адресу:

Предприятие МИКРОЛ



УКРАИНА, 76495, г.Ивано-Франковск, ул. Автолитмашевская, 5 Б,



Тел (0342)-502701, 502702, 502703, 502704, 504410, 504411



Факс (0342)-502704, 502705



E-mail: microl@microl.ua



<http://www.microl.ua>

Copyright © 2001-2016 by MICROL Enterprise. All Rights Reserved.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Описание и принцип действия.....	4
1.1 Назначение блока.....	4
1.2 Обозначение блока при заказе и комплект поставки	4
1.3 Технические характеристики блока	5
1.4 Устройство блока и принцип действия	5
1.5 Перечень принадлежностей	6
1.6 Маркировка и упаковка.....	6
2 Назначение. Функциональные возможности	6
3 Указание мер безопасности.....	7
4 Подготовка и порядок работы	7
4.1 Эксплуатационные ограничения при использовании блока	7
4.2 Подготовка блока к использованию	7
4.3 Рекомендации по выбору внешнего оптосимистора	8
4.4 Проверка работоспособного состояния	8
4.5 Перечень возможных неисправностей	8
5 Техническое обслуживание и настройка блока.....	9
5.1 Порядок технического обслуживания	9
5.2 Настройка блока	9
6 Транспортирование и хранение	10
6.1 Условия хранения блока	10
6.2 Условия транспортирования блока.....	10
7 Гарантии изготовителя.....	10
Приложение А - Схема наладки блока управления БУС-41	11

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителей с назначением, моделями, принципом действия, устройством, монтажом, эксплуатацией и обслуживанием блоков управления внешним оптосимистором **БУС-41** (в дальнейшем – **блок БУС-41**).

ВНИМАНИЕ !

Перед использованием блока, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации прибора БУС-41.

Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

В связи с постоянной работой по совершенствованию блока, повышающей его надежность и улучшающей характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

1 Описание и принцип действия

1.1 Назначение блока

1.1.1 Блок управления оптосимистором БУС-41 предназначен для управления мощностью в активной нагрузке по числомпульному методу при помощи внешнего аналогового сигнала, который определяет длительность (количество периодов сети питания) включенного состояния внешнего оптосимистора. Этот режим предоставляет много преимуществ, так как он переключает оптосимистор при прохождении нулевого напряжения без электромагнитных помех.

1.1.2 БУС-41 предназначен как для автономного, так и для системного использования в АСУ ТП, в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности.

1.2 Обозначение блока при заказе и комплект поставки

1.2.1 Блок обозначается следующим образом:

БУС-41-А-В,

где:

А – код входного сигнала:

- 1 – от 0 до 5 мА,
- 2 – от 0 до 20 мА,
- 3 – от 4 до 20 мА,
- 4 – от 0 до 10 В.

В – количество периодов питающего напряжения на нагрузке при стопроцентном входном сигнале:

- 1 – I диапазон - 125,
- 2 – II диапазон - 250,
- 3 – III диапазон - 350.

При заказе прибора необходимо указывать его полное название, в котором присутствует тип входа и период питающего напряжения.

1.2.2 Комплект поставки блока БУС-41 приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Комплект поставки блока БУС-41

Обозначение	Наименование	Количество
ПРМК.423129.007	Блок управления внешним оптосимистором БУС-41	1
ПРМК.423129.007 ПС	Паспорт	1
ПРМК.423129.007 РЭ	Руководство по эксплуатации	1*
232-103/026-000	Розетка угловая	1
734-204	Розетка прямая	1
231-131	Рычаг монтажный	1
734-230	Рычаг монтажный	1

* - 1 экземпляр на любое количество блоков при поставке в один адрес

1.3 Технические характеристики блока

1.3.1 Основные технические характеристики БУС-41 приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Технические характеристики блока БУС-41

Название параметра и размер	Единица измерения	Значение
1. Количество каналов	шт.	1
2. Тип входного аналогового сигнала		Унифицированные (ГОСТ 26.011-80): 0-5 мА ($R_{bx} = 200 \Omega$) 0-20 мА ($R_{bx} = 50 \Omega$) 4-20 мА ($R_{bx} = 50 \Omega$) 0-10 В ($R_{bx} = 20 \text{ к}\Omega$)
3. Количество периодов для: - I диапазона - II диапазона - III диапазона		125 (период 2.5 сек.) 250 (период 5 сек.) 350 (период 7 сек.)
4. Разрешение для: - I диапазона - II диапазона - III диапазона	%	1 0.4 0.3
5. Выходное напряжение без нагрузки	В	20
6. Выходное сопротивление	кОм	2
7. Тип выхода		Внешний оптосимистор
8. Нелинейность преобразования	%	Не более 10
9. Метод управления оптосимистором		Числоимпульсный
10. Напряжение питания	В	220 (от 187 до 242)
11. Потребляемая мощность	В·А	3
12. Гальваническая изоляция		Трехуровневая (вход, выход, питание)
13. Габаритные размеры (ВхШхГ)	мм	96 x 55 x 110
14. Масса	кг	Не более 0.4

1.3.2 Среднее время работы на отказ с учетом технического обслуживания, регламентированного руководством по эксплуатации, не менее чем 100 000 часов.

1.3.3 Среднее время восстановления работоспособности БУС-41 не более 2 часов.

1.3.4 Средний срок эксплуатации не менее 10 лет. Критерий допустимой границы эксплуатации – экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации.

1.3.5 По стойкости к климатическому воздействию БУС-41 отвечает исполнению группы В4 согласно ГОСТ 12297, но для работы при температуре от минус 40 °С до 70 °С.

1.3.6 По стойкости к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты БУС-41 отвечает исполнению L1 согласно ГОСТ 12997.

1.3.7 По защищенности от твердых посторонних тел (пыли) и воды БУС-41 отвечает исполнению IP 30 согласно ГОСТ 14254-96.

1.4 Устройство блока и принцип действия

1.4.1 Блок БУС-41 состоит из литого ударопрочного пластмассового корпуса. Внешний вид и габаритные размеры блока изображены на рисунке 1.4.




Рисунок 1.4 – Внешний вид и габаритные размеры БУС-41

1.4.2 На задней стенке блока установленные захваты для монтажа на DIN рельс.

1.4.3 На передней стенке блока установлены индикатор наличия напряжения в сети (HL1), индикатор разомкнутого состояния внутреннего ключа (HL2), индикатор замкнутого состояния внутреннего ключа (HL3) и панель из полупрозрачной пленки, на которую нанесены данные о подключении блока и его обозначение. На верхней стенке блока установлены разъем-клеммы для подключения внешних цепей.

1.5 Перечень принадлежностей

Перечень принадлежностей, которые необходимы для контроля, регулирования, выполнения работ по техническому обслуживанию блока, приведены в таблице 1.5 (согласно ДСТУ ГОСТ 2.610).

Таблица 1.5 – Перечень принадлежностей, которые необходимы при обслуживании блока БУС-41

Наименование принадлежностей	Назначение
1 Автотрансформатор РНО-250	Регулирование напряжения сети
2 Вольтметр универсальный Щ300	Измерение выходного сигнала
3 Пинцет медицинский	Проверка качества монтажа
4 Отвёртка	Разборка корпуса
5 Мягкая бязь	Очистка от пыли и грязи

1.6 Маркировка и упаковка

1.6.1 Маркировка блока выполнена согласно ГОСТ 26828 на табличке с размерами согласно ГОСТ 12971, которая крепится на боковую стенку корпуса модуля.

1.6.2 Пломбирование блока предприятием-изготовителем при выпуске из производства не предусмотрено.

1.6.3 Упаковка блока соответствует требованиям ГОСТ 23170.

1.6.4 Блок в соответствии с комплектом поставки упакован согласно чертежам предприятия-изготовителя.

2 Назначение. Функциональные возможности

2.1 Блок БУС-41 работает по методу числоимпульсного управления. Диаграмма срабатывания оптосимистора показана на рисунке 2.1.

2.2 При числоимпульсном методе управление мощностью в активной нагрузке происходит при помощи внешнего аналогового сигнала, который определяет длительность (количество периодов сети питания) включенного состояния оптосимистора. Этот режим предоставляет много преимуществ, так как он переключает оптосимистор при прохождении нулевого напряжения без электромагнитных помех.

2.3 Выходное напряжение управления зависит от входного сопротивления оптосимистора.

2.4 В приборе возможен выбор количества периодов сетевого напряжения на нагрузке при стопроцентном входном сигнале. Чем выше выбранное количество, тем выше разрешение, то есть мельче шаг регулирования.




Рисунок 2.1 – Принцип работы блока БУС-41

3 Указание мер безопасности

Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

Для обеспечения безопасного использования оборудования неукоснительно выполняйте указания данной главы!

3.1 Видом опасности при работе с БУС-41 есть поражающее действие электрического тока. Источником опасности есть токоведущие части, которые находятся под напряжением.

3.2 К эксплуатации блока допускаются лица, имеющие разрешение для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и изучившие руководство по эксплуатации в полном объеме.

3.3 Эксплуатация блока разрешается при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной предприятием-потребителем в установленном порядке и учитывающей специфику применения блока на конкретном объекте. При монтаже, наладке и эксплуатации необходимо руководствоваться ДНАОП 0.00-1.21 раздел 2, 4.

3.4 Все монтажные и профилактические работы должны проводиться при отключенном электропитании.

3.5 При разборке блока для устранения неисправностей прибор должен быть отключен от сети электропитания.

4 Подготовка и порядок работы

4.1 Эксплуатационные ограничения при использовании блока

4.1.1 Место установления блока должно отвечать следующим условиям:

- обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать требованиям климатического исполнения блока;
- окружающая среда не должна содержать токопроводящих примесей, а также примесей, которые вызывают коррозию деталей блока;
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц или вызванных внешними источниками постоянного тока, не должна превышать 400 А/м;
- параметры вибрации должны соответствовать исполнению 4 согласно ГОСТ 12997.

4.1.2 При эксплуатации блока необходимо исключить:

- попадание проводящей пыли или жидкости внутрь блока;
- наличие посторонних предметов вблизи блока, ухудшающих его естественное охлаждение.

4.1.3 Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы подсоединенные к блоку провода не переламывались в местах контакта с клеммами и не имели повреждений изоляции.

4.2 Подготовка блока к использованию

4.2.1 Освободите блок от упаковки.

4.2.2 Перед началом монтажа блока необходимо выполнить внешний осмотр. При этом обратить особенное внимание на чистоту поверхности, маркировки и отсутствие механических повреждений.

4.2.3 Установите блок на рельс DIN35x7.5 EN50022 согласно рисунку 4.2.1.




Рисунок 4.2.1 – Схема крепления блока БУС-41 на щите

4.2.4 Выполните внешние электрические соединения согласно рисунку 4.2.2.




Рисунок 4.2.2 – Схема внешних соединений блока БУС-41

Подключение осуществляется с помощью клеммных разъемов. При подключении используйте одножильные или многожильные тонкопроволочные провода, рассчитанные на максимальные токи, которые возможны при эксплуатации блока.

Провода не должны иметь повреждений изоляции и подрывов токоведущих жил. Скрученные концы проводов не должны иметь торчащих отдельных жил. Для надежности контакта с клеммами концы проводов следует облудить или оконцевать.

Прокладка кабелей и жгутов должна соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

4.2.5 После завершения монтажа проверьте величину сопротивления изоляции, которая должна соответствовать указанной в настоящем РЭ.

4.3 Рекомендации по выбору внешнего оптосимистора

При выборе внешнего оптосимистора необходимо учитывать ряд факторов, среди которых основными являются ток нагрузки, тип нагрузки, величина питающего напряжения, тип управляющего сигнала, наличие узла контроля перехода через ноль.

Коммутируемое напряжение оптосимистора в зависимости от выбранного типа составляет 40...400 V AC.

Внешний оптосимистор должен иметь встроенный детектор нулевого напряжения фазы.

При выборе оптосимистора необходимо учитывать, что при токе нагрузки выше 5 А оптосимистор не способен рассеивать выделяемое тепло, что приводит к его нагреву и, как следствие, снижению коммутационных характеристик. При нагреве оптосимистора выше 40 °C допускаемое значение коммутируемого тока снижается, поэтому:

- при токе нагрузки выше 5 А монтаж оптосимистора необходимо осуществлять на охлаждающий радиатор,
- при токе нагрузки выше 80 А монтаж необходимо осуществлять на охлаждающий радиатор с установкой вентилятора обдува.

4.4 Проверка работоспособного состояния

4.4.1 Подключите блок согласно рисунку 4.2.2.

4.4.2 Подайте питание на блок и проконтролируйте свечение светодиода HL1 на передней панели.

4.5 Перечень возможных неисправностей

Возможные неисправности блока, которые могут быть устранены потребителем, приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Перечень возможных неисправностей блока БУС-41

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 Выходной сигнал отсутствует, свечение светодиода отсутствует	1 Напряжение питания не поступает на входные клеммы блока	1 Отключить питание от блока и устранить обрыв цепи питания
	2 Вышел из строя светодиод	2 Заменить светодиод

Внимание! Неисправности, не указанные в таблице 4.5, подлежат устранению в условиях предприятия-изготовителя.

5 Техническое обслуживание и настройка блока

5.1 Порядок технического обслуживания

5.1.1 Техническое обслуживание - комплекс работ, которые проводятся периодически в плановом порядке на работоспособном блоке с целью предотвращения отказам, продления его срока службы за счет выявления и устранения предотказного состояния для поддержания нормальных условий эксплуатации.

5.1.2 Техническое обслуживание заключается в проведении работ по контролю технического состояния и последующему устранению недостатков, выявленных в процессе контроля; профилактическому обслуживанию, выполняемому с установленной периодичностью и длительностью и в определенном порядке; устранению отказов, выполнение которых возможно силами персонала, выполняющего техническое обслуживание.

5.1.3 В зависимости от регулярности проведения техническое обслуживание должно быть:

а) периодическим, которое выполняется через календарные промежутки времени;

б) аддитивным, которое выполняется по необходимости, то есть, в зависимости от фактического состояния преобразователя и наличия свободного обслуживающего персонала.

5.1.4 Устанавливаются такие виды технического обслуживания:

а) техническое обслуживание при хранении, которое заключается в переконсервации блока при достижении предельного срока консервации во время хранения в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

б) техническое обслуживание при транспортировке, которое заключается в подготовке блока к транспортированию, демонтаже из технологического оборудования и упаковке перед транспортированием;

в) техническое обслуживание при эксплуатации, которое заключается в подготовке блока перед вводом в эксплуатацию, в процессе ее и в периодической проверке работоспособности блока.

5.1.5 Периодическое техническое обслуживание при эксплуатации блока устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже чем один раз в год. Для блоков целесообразна ежеквартальная периодичность технического обслуживания при эксплуатации.

5.1.6 Периодическое обслуживание должно проводиться в следующем порядке:

а) провести работы, которые выполняются при техническом осмотре;

б) проверить сопротивление изоляции;

в) проверить работоспособность блока.

5.1.7 Проверка сопротивления изоляции

Измерение электрического сопротивления изоляции проводить при отключенных от преобразователя внешних цепях с помощью мегаомметра между соединенными контактами 1-3 - соединителя X1; 6-9 – соединителя X2. Результаты считаются удовлетворительными, если полученные значения сопротивления изоляции не меньше 40 МОм.

5.1.8 Проверка работоспособного состояния блока.

Проверка работоспособного состояния блока проводится согласно пункту 4.4 данной инструкции.

5.2 Настройка блока

5.2.1 Для проведения настройки подключите блок по схеме приложения А.

Установите перемычки JP1 и JP2 согласно с таблицей 5.2.1 в положение, соответствующее необходимому сигналу, JP3 – согласно с таблицей 5.2.2 в положение, соответствующее необходимому периоду. Поочередно подавая 25 %, 50 %, 75% и 100 % входного сигнала, проконтролируйте свечение лампы накаливания HL1: лампа должна быть включена соответственно 25 %, 50 %, 75% и 100 % выбранного времени.

5.2.2 Для переналадки блока на другие типы входного сигнала используйте рисунок 5.2 и таблицы 5.2.1 и 5.2.2.

Таблица 5.2.1 – Положения перемычек для настройки входного сигнала

Диапазон изменения входного сигнала	0-5 мА	0-20 мА	4-20 мА	0-10 В
Положение перемычки JP1	7-8	3-4	5-6	1-2
Положение перемычки JP2	нет	нет	1-2	нет

Таблица 5.2.2 – Положение перемычки JP3 для выбора периода

Диапазон (период)	I диапазон 125 (2.5 сек.)	II диапазон 250 (5 сек.)	III диапазон 350 (7 сек.)
Положение перемычки JP3	нет	1-2	1-2, 3-4




Рисунок 5.2 – Положение перемычек на плате блока БУС-41

6 Транспортирование и хранение

6.1 Условия хранения блока

6.1.1 Срок хранения в потребительской таре - не меньше 1 года.

6.1.2 Блок должен храниться в сухом и вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до + 70°C и относительной влажности от 30 до 80% (без конденсации влаги). Данные требования являются рекомендуемыми.

6.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).

6.1.4 В процессе хранения или эксплуатации не кладите тяжелые предметы на блок и не подвергайте его никакому механическому воздействию, так как устройство может деформироваться и повредиться.

6.2 Условия транспортирования блока

6.2.1 Транспортирование блока в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Транспортирование самолетами должно выполняться только в отапливаемых герметизированных отсеках.

6.2.2 Блок должен транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 согласно ГОСТ 15150, но при давлении не ниже 35.6 кПа и температуре не ниже минус 40 °C или в условиях 3 при морских перевозках.

6.2.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании запакованный блок не должен подвергаться резким ударам и влиянию атмосферных осадков. Способ размещения на транспортном средстве должен исключать перемещение блока.

6.2.4 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре блок необходимо выдержать в течение 3 часов в условиях хранения 1 согласно ГОСТ 15150.


7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня отгрузки блока управления БУС-41. Для блоков, которые поставляются на экспорт, гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев со дня их следования через Государственную границу Украины.

7.2 Изготовитель гарантирует соответствие блока управления БУС-41 техническим требованиям ТУ У 33.2-13647695-029:2014 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации на блок управления БУС-41. При несоблюдении потребителем данных требований потребитель лишается права на гарантийный ремонт блока БУС-41.

7.3 По договоренности с потребителем предприятие-изготовитель осуществляет послегарантийное техническое обслуживание, техническую поддержку и технические консультации по всем видам своей продукции.

Приложение А - Схема наладки блока управления БУС-41



PA1 - амперметр переменного тока, класс точности не хуже 2.0, диапазон измерения 0.2 А;
 PV1, PV2 - вольтметр переменного тока, класс точности не хуже 2.0, диапазон измерения 500 В;
 T1 - автотрансформатор РНО-250;
 G - прибор для поверки вольтметров В1-12;
 HL1 – лампа накаливания.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ